

## Protokol o zkoušce vzorku č. 2019/1787

**Zadavatel:** Obec Zadní Třebáň  
Na Návsí 6  
26729 Zadní Třebáň

Místo odběru: Zadní Třebáň, čp.219 základní a mateřská škola,

Klasifikace vzorku: Pitná voda

Odběr provedl: Laboratoř VHS Machačová Klára

Datum odběru: 25.11.2019 11:06

Datum příjmu: 25.11.2019 14:10

Členění: voda pitná, veřejné zásobení

Ukončení: 02.12.2019

Strana: 1 / 1

Název stanovení	Jednotky	Výsledek	Metoda	NM	Limit
* teplota vzorku	°C	11,3	SOP 19		
pach		příjemný	SOP 1		0
chut'		příjemná	SOP 25		0
barva	mg/l Pt	2,5	SOP 2	± 10 %	20
zákal	ZF(n)	0,9	SOP 3	± 5 %	5
pH		8,3	SOP 4	± 0,1	6,5-9,5
chem. spotř. kysl.	mg/l	1,35	SOP 6	± 5 %	3
železo	mg/l	< 0,050	SOP 10		0,2
amonné ionty	mg/l	< 0,050	SOP 12		0,5
dusitany	mg/l	< 0,015	SOP 13		0,5
dusičnany	mg/l	4,2	SOP 30	± 10 %	50
konduktivita	mS/m	63,80	SOP 17	± 3 %	125
chlor volný	mg/l	0,130	SOP 16	± 10 %	0,3
mangan	mg/l	< 0,050	SOP 11		0,05
hliník	mg/l	< 0,050	SOP 28		0,2
Escherichia coli	KTJ/100 ml	0	SOP 37		0
koliformní bakterie	KTJ/100 ml	0	SOP 37		0
počty kolonií při 36°C	KTJ/ml	0	SOP 22		40
počty kolonií při 22°C	KTJ/ml	0	SOP 22		200

Stanovené parametry odpovídají požadavkům vyhlášky 252/2004 Sb.

Metody nepodléhající ověření ASLAB jsou označeny \* před názvem.

U vzorků neodebraných laboratoří neručí laboratoř za kvalitu odběru, ale pouze za správné provedení analýzy.


Nejistota měření [NM] je rozšířená nejistota odpovídající 95% intervalu spolehlivosti. Je uvedena jako dvojnásobek odhadu relativní směrodatné odchylky v procentech zvýšený o kvalifikovaný odhad nejistot, které nelze přesně kvantifikovat.

Limitní hodnoty převzaty z vyhl. č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.

Protokol nesmí být bez písemného souhlasu reprodukován jinak než celý.

V Benešově 02.12.2019

vedoucí laboratoře : Ing. Syslová

  
**VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST BENEŠOV s.r.o.**  
 Černoletská 1600, 256 13 Benešov  
 IČO 475 85 865 DIČ CZ47535865  
 - 16 -